

## Отчет

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки исполнения законодательства в сфере образования, охраны жизни и здоровья в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», проведенной прокуратурой Киевского района г.Симферополя 14 мая 2019 года

№ п/	Мероприятие предписания	Ответственные	Отметка об устранении
1.	Установить эвакуационное освещение с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (поэтажно, согласно п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390; ст.4, ст.6 Закона № 123 - ФЗ; ГОСТ Р 12.2. 143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы	Зам .директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
2.	Установить для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях различных этажей, по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами (ст.4,ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.10 Свод правил 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.")	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
3.	Оборудовать помещения чердака системой оповещения при пожаре (ст.4, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл.6, табл. 1 (примечание) СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
4.	Оборудовать помещение чердака (установить автоматическую пожарную сигнализацию) (п.9 таблица А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ст.4, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
5.	Установить эвакуационное освещение с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
6.	Установить приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.4,6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
7.	На кровле здания установить ограждение (ст.4. ст.6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16, СП 4.13130.2013 "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.")	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
8.	Произвести замену линолеумного покрытия в части учебных аудиторий (ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п.4.3.2 СП 1.13130.2009)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	выполнено
9.	Организовать проведение проверок профилактических мероприятий с несовершеннолетними, проводимыми педагогом - психологом	Зам.директора по ВР	выполнено

10	Установить фильтры для доступа к сети Интернет в соответствии с ФЗ от 29.12.2010 № 436 « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и правилами подключения образовательных учреждений к единой системе контент - фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными Министерством образования и науки РФ от 11.05.2011г. №АФ - 12/07/вн.	Зав. лабораторией инновационных технологий Салацкий С.С.	выполнено
----	--	--	-----------

Директор



О.П. Горьков

31.10.2019г