

УТВЕРЖДАЮ

Директор  О.П. Горьков

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

### План мероприятий

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки исполнения законодательства в сфере образования, охраны жизни и здоровья в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», проведенной прокуратурой Киевского района г.Симферополя 14 мая 2019 года

№ п/п	Мероприятия по устранению	Ответственные	Сроки устранения
1.	Установить эвакуационное освещение с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (поэтажно, согласно п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390; ст.4, ст.6 Закона № 123 – ФЗ; ГОСТ Р 12.2. 143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля.)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до 14.06. 2019г
2.	Установить для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях различных этажей, по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами (ст.4,ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.10 Свод правил 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.")	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до 14.06. 2019г
3.	Оборудовать помещения чердака системой оповещения при пожаре (ст.4, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл.6, табл.1(примечание) СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до 14.06. 2019г <i>21.10.2019.</i>
4.	Оборудовать помещение чердака (установить автоматическую пожарную сигнализацию) (п.9 таблица А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ст.4, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до 14.06. 2019г <i>до 30.09.2019</i>

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
5.	Установить эвакуационное освещение с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до 14.06. 2019г
6.	Установить приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.4,6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до <del>14.06.2019г</del> 30.09.2019г
7.	На кровле здания установить ограждение (ст.4. ст.6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16, СП 4.13130.2013 "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.")	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до 14.06. 2019г 30.10.2019г.
8.	Произвести замену линолеумного покрытия в части учебных аудиторий (ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п.4.3.2 СП 1.13130.2009)	Зам.директора по АХР Ковтюх И.Н.	до <del>14.06.2019г</del> 15.08.
9.	Организовать проведение проверок профилактических мероприятий с несовершеннолетними, проводимыми педагогом - психологом	Зам.директора по ВР Персунько В.П.	до 14.06. 2019г
10.	Установить фильтры для доступа к сети Интернет в соответствии с ФЗ от 29.12.2010 № 436 « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и правилами подключения образовательных учреждений к единой системе контент - фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными Министерством образования и науки РФ от 11.05.2011г. №АФ - 12/07/вн.	Зав. лабораторией инновационных технологий Салацкий С.С.	до 14.06. 2019г